



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «07» 08 20 18 г.

№ 14441/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4364/18 от 02.08.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП»

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7.

Наименование продукции: Панели (стеновые и потолочные), марки «Perfaten Acoustic», «Perfaten Acoustic M» из перфорированной или просечно-вытянутой оцинкованной или нержавеющей стали с полимерным покрытием не более 60 мкм и без, с акустической нетканой подложкой и наполнителем из минеральной ваты

Код ТН ВЭД: 7308 90 980 9

Область применения: строительство (облицовочный материал): внутренняя отделка помещений; оформление интерьеров в жилых и общественных зданиях, а также — при строительстве индивидуальных жилых домов и коттеджей.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 25.99.29-004-19209458-2018

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 25.99.29-004-19209458-2018

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 19С-1040 от 31 июля 2018 г., выданному Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N RA.RU.10ПЛО1 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ЦОА.566) типовые образцы («Панель стеновая, марки «Perfaten Acoustic» из перфорированной оцинкованной стали с полимерным покрытием не более 60 мкм») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 11)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Активность ^{40}K , Бк/кг	370	77,05±29,34	МВИ №40090.3Н700,
Активность ^{232}Th , Бк/кг		20,32±8,73	МВИ №40090.4Г006
Активность ^{226}Ra , Бк/кг		53,44±18,31	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг		96,57±37,93	

По результатам проведенных испытаний продукции: Панели (стеновые и потолочные), марки «Perfaten Acoustic», «Perfaten Acoustic М» из перфорированной или просечно-вытянутой оцинкованной или нержавеющей стали с полимерным покрытием не более 60 мкм и без, с акустической нетканой подложкой и наполнителем из минеральной ваты отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели (стенные и потолочные), марки «Perfaten Acoustic», «Perfaten Acoustic М» из перфорированной или просечно-вытянутой оцинкованной или нержавеющей стали с полимерным покрытием не более 60 мкм и без, с акустической нетканой подложкой и наполнителем из минеральной ваты **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников